



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Τμήμα :Οικονομικό
 Γραφείο:Προμηθειών
 Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
 Αργοστόλι 28100
 Τηλέφωνο :2671361123
 Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσια εφάπαξ συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ετήσια εφ απαξ συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης Κυρίως Νοσοκομείου	εργασία	800 ευρώ συν φπα 24%
(επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές)		

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 22-11-2023 και ώρα 12:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr . Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης, σύμφωνα με Τεχνικό Πρότυπο CEN/TS 54-14:2004 και την υπ' αριθμό 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εφαρμόζεται από 01/03/2015.

1. Έλεγχο κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης
2. Έλεγχος και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας των συστημάτων και αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών του κεντρικού πίνακα
3. Έλεγχος καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων των ανιχνευτών και των κυκλωμάτων των συναγερμών
4. Αποξήλωση και καθαρισμός όλων των ανιχνευτών και έλεγχος λειτουργίας τους
5. Δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς και οπτικοακουστικών μέσων συναγερμού
6. Έλεγχος αρχείου καταγραφών συμβάντων του πίνακα πυρανίχνευσης
7. Τεχνική εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών και προειδοποιήσεων των συστημάτων και άμεση αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά υλικά ή που αυτά παρέχονται από το νοσοκομείο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα σας κατατεθεί Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα ευρήματα της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε. Παρακάτω περιγράφονται τα υλικά τα οποία είναι εγκατεστημένα και θα ελεγχθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις εργασίες που περιεγράφηκαν παραπάνω:

Υλικά Προς Έλεγχο

Περιγραφή Υλικών Παλαιάς Πτέρυγας	Ποσότητα
Πίνακας 16 ζωνών με υποδομή για 28 ζώνες	1 (ένα)
Συσσωρευτές Πίνακα	2 (δύο)
Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός	100 (εκατόν είκοσι δύο)
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	34 (τριάντα τέσσερα)
Μπουτόν επίτοιχο με αντίσταση 470Ωm	51 (πενήντα ένα)
Φωτεινός επαναλήπτης ανιχνευτή με λυχνία LED	91 (ενενήντα ένα)
Φαροσειρήνα 12/24V	18 (δέκα οκτώ)

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες εκδίδονται το Δελτίο Ενεργειών Τεχνίτη και η αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση και συμπληρώνεται το Ημερολόγιο Συντήρησης Μέσων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

Τεχνική υπηρεσία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

:

()

--

--

--

--