



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι
Τηλ : 26713-61135, 31113
Φαξ : 26710-28886
Email:promith.gnkef@yahoo.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών, πεδίων, πινάκων, γεννητριών, ups, προϋπ. δαπάνης 3.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 1191/02-12-2024 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Κεφαλληνίας περί εγκρίσεως διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν Προσκήσεως προς κάθε ενδιαφερόμενο για ετήσια Συντήρηση μετασχηματιστών, πεδίων, πινάκων, γεννητριών, ups, προϋπ. δαπάνης 3.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχειρίσεως και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

στ. Το Ν.4912/2022 (ΦΕΚΑ'59/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ζ. Το Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",

ι. Το υπ' αριθμ. ΑΔΑ: Ρ17Β4690ΒΔ-4ΡΦ Ανάληψη δεσμεύσεως.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών, πεδίων, πινάκων, γεννητριών, ups, προϋπ. δαπάνης 3.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο, σε έντυπη μορφή, τα ακόλουθα, σε τρεις (3) υποφακέλους:

- I. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», σε δύο αντίγραφα,
 - II. την «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σε δύο αντίγραφα και
 - III. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.
- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:
 - α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας προσκλήσεως,
 - β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως,
 - γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της συμβάσεως,
 - δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** », κατατίθενται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσεως, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσωπήσεως, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή Φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεως (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας προσκλήσεως).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α.** η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β.** η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ.** ο τίτλος της συμβάσεως (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ.** η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε.** τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπης προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **Πέμπτη 12-12-2024 και ώρα 11:00 π.μ.** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας με τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: **ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΚ:28100**

Παράλληλα, οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (7-zip) με κωδικό ο οποίος θα εσωκλείεται στον φάκελο των προσφορών. Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: promith.gnkef@yahoo.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ**

1. Συντήρηση 2 Μετασχηματιστών Παλαιάς Πτέρυγας ισχύος 400 KVA έκαστος.
2. Συντήρηση 2 Μετασχηματιστών Νέας Πτέρυγας ισχύος 1250 KVA έκαστος.
3. Συντήρηση 1 γεννήτριας Παλαιάς Πτέρυγας ισχύος 315 KVA (πετρελαιοκινητήρας commius engine(great britain) model. nhta-855- g1).
4. Συντήρηση 2 γεννητριών Νέας Πτέρυγας ισχύος 400 KVA (πετρελαιοκινητήρας scania engine type dc12 59a)έκαστος. Επισκευή/ρύθμιση προγραμματισμός για ταυτόχρονη έναυση και των δύο γεννητριών σε περίπτωση πτώσης τάσης.
5. Συντήρηση πινάκων μέσης τάσης 20 KV και χαμηλής τάσης Παλαιάς Πτέρυγας.
6. Συντήρηση πινάκων μέσης τάσης 20 KV και χαμηλής τάσης Νέας Πτέρυγας.
7. Συντήρηση μετασχηματιστών απομόνωσης χώρου ΜΕΘ.(μετρήσεις αντιστάσεων κλπ.)
8. Συντήρηση 1 γεννήτριας ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ισχύος 45 kva (πετρελαιοκινητήρας john deere, powertech 4.5 lit 156aa) .
9. Συντήρηση πινάκων χαμηλής τάσης ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπών Μέσης Τάσεως (open - close)
2. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπών
3. Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
4. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπών
5. Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών
1. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
2. Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
3. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
4. Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
5. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
6. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
7. Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
8. Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
9. Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
10. Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
11. Έλεγχος γειώσεων πίνακα
12. Έλεγχος έδρασης πίνακα
13. Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Η ετήσια συντήρηση μετασχηματιστή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

1. Έλεγχος στάθμης ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
2. Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
3. Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
4. Αντικατάσταση silica gel Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
5. Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες (Για Μ/Στες ελαίου)

6. Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής (Για Μ/Στες ελαίου)
7. Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)
8. Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)
9. Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης
10. Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών
11. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή
12. Έλεγχος Θερμοκρασίας
13. Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή
14. Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές (Για Μετασχηματιστές ελαίου)
15. Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή
16. Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή
17. Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με 10.000 V
18. Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας
19. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών
20. Έλεγχοι συσφίξεων
21. Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή
22. Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ)
23. Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης
24. Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η επήσια συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ
- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
- Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα
- Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
- Έλεγχος πυκνωτών
- Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης
- Έλεγχος έδρασης πίνακα
- Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου

Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Η/Ζ

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

1. Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων
2. Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ
3. Έλεγχος πάκτωσης – στερέωσης
4. Έλεγχος γείωσης Η/Ζ
5. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
6. Έλεγχος παροχής πετρελαίου
7. Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης λαδιού
8. Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης νερού
9. Έλεγχος ρυθμιστή πετρελαίου
10. Έλεγχος αντλίας πετρελαίου
11. Έλεγχος αντίστασης προθέρμανσης
12. Έλεγχος μίζας και δυναμό
13. Έλεγχος συσσωρευτών
14. Έλεγχος συστήματος φόρτισης συσσωρευτών

15. Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων
16. Έλεγχος προστασίας και οργάνων
17. Έλεγχος μάντων
18. Έλεγχος συμπίεσης κινητήρα
19. Έλεγχος ακροφυσίων

Εργασίες Πετρελαιοκινητήρα

1. Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου
2. Καθαρισμός και αντικατάσταση αν χρειάζεται φίλτρου αέρος
3. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
4. Αντικατάσταση λαδιού
5. Αντικατάσταση αντιψυκτικού

Περιγραφή Εργασιών Γεννήτριας

1. Έλεγχος αυτομάτου διεγέρσεως
2. Έλεγχος αυτοματισμού
3. Έλεγχος τάσεως εξόδου
4. Έλεγχος ανορθωτικού δίσκου γεννήτριας
5. Καθαρισμός
6. Λίπανση
7. Εργασίες Πίνακα Αυτοματισμού
8. Έλεγχος των αυτοματισμών του Η/Ζ.
9. Έλεγχος των οργάνων ένδειξης.
10. Δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ.
11. Έλεγχος και δοκιμή του επιτηρητή τάσης.
12. Καθαρισμός

Περιγραφή Ελέγχου UPS

1. Καταγραφή μετρήσεων και καταναλώσεων πριν τη συντήρηση
2. Αποσύνδεση του UPS και άνοιγμα περιβλήματος για τον καθαρισμό του
3. Άνοιγμα της κεντρικής μονάδας και οπτικός έλεγχος
4. Καθαρισμός με blower της κεντρικής μονάδας
5. Καθαρισμός της συστοιχίας μπαταριών
6. Έλεγχος και μετρήσεις της συστοιχίας μπαταριών μία προς μία
7. Επανατοποθέτηση και επανασύνδεση του
8. Επανεκκίνηση και μετρήσεις εκκίνησης
9. Έλεγχος των ενδείξεων και της ομαλής λειτουργίας

Γενικοί όροι

1) Λόγω της κρισιμότητας της εγκατάστασης, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος από δύο (2) διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να διαθέτει 15ετή εμπειρία, η οποία και να αποδεικνύεται από την ημερομηνία απόκτησης της γενικής άδειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Το προσωπικό του Αναδόχου να διαθέτει τις απαραίτητες βάσει νομοθεσίας άδειες, όπως αντίστοιχες άδειες ΣΤ' ειδικότητας ή τουλάχιστον άδεια Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας - 1ης Ομάδας - 3ης Βαθμίδας. Να κατατεθούν οι άδειες και

σχετική κατάσταση του ανωτέρω προσωπικού, ώστε να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο.

2) Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των εγκαταστάσεων κατόπιν επίσκεψης εκπροσώπου του, η οποία να πιστοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με καταγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου σε σχετικό πίνακα.

3) Πιστοποιητικά ποιότητας ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2018 με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης.

4) Να διαθέτει και να καταθέσει τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να αφορούν σε συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα τα τελευταία τρία (3) έτη.

5) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για δοκιμή Η/Ζ με εξωτερικό φορτίο σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα την τελευταία διετία (2022 - 2024).

6) Ο Ανάδοχος να διαθέτει εξωτερικό φορτίο (loadbank), ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας του Η/Ζ της εγκατάστασης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Νοσοκομείο με επιπλέον χρέωση. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διακρίβωσης του load bank ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

7) Να διαθέτει και να καταθέσει τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να αφορούν σε συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης με μετασχηματιστές σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα τα τελευταία τρία (3) έτη.

8) Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για τον έλεγχο των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Νοσοκομείου όργανα τα οποία θα πρέπει να εκτελούν τις παρακάτω μετρήσεις.

9) Μέτρηση αντίστασης πηνίων Μ/Σ

10) Μέτρηση Λόγου Μετασχηματισμού

11) Μέτρηση ρεύματος διέγερσης

12) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάση 10KV (με ψηφιακό όργανο) το οποίο διαθέτει δυνατότητα μέτρησης αντίστασης έως 20TΩ

13) Μετρήσεις ανάλυσης ενέργειας, (καταγραφή συμβάντων τροφοδοσίας, αρμονική και διαρμονική ανάλυση έως 50η αρμονική, μέτρηση THD, Ανισορροπία, μέτρηση τρεμοπαίγματος, VFD)

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τις διακριβώσεις των οργάνων που θα χρησιμοποιήσουν κατά την προσφορά τους, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς τους.

Ο Υπεύθυνος της
Τεχνικής Υπηρεσίας
Άγγελος Γ. Γασπαρινάτος
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού

GERASIMOS PYLARINOS STAMATELATOS
22/11/2024 10:24

Γεράσιμος Ν. Πυλαρινός
ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός